



Утверждаю:
Руководитель межведомственной
рабочей группы

/Инченков В.С./
(Ф.И.О)

«25» января 2021 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

№ 1 от «25» января 2021 г.

структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №2 «Образовательный центр» имени Героя Российской Федерации Немцова Павла Николаевича с. Борское муниципального района Борский Самарской области – Детский сад «Солнышко» с. Борское

(полное юридическое наименование объекта)

446660, Самарская область, муниципальный район Борский, с. Борское, улица Молодежная, д.7; 8(84667) 2-51-33; факс 2-12-85; E-mail: school2_bor@samara.edu.ru; Жабина Любовь Михайловна – директор

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта с. Борское муниципального района Борский Самарской области

2. Ведомственная принадлежность министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта – муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг 158/158

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее 2-х этажное здание, базовый материал несущих конструкций кирпич; материал лестниц бетон

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 4 (четыре) основных; 4 (четыре) эвакуационных

8. Год постройки 1986 год

9. Год последней реконструкции -

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	120		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус, №2, Молодежная		
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть		
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	нет	съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	есть	пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	есть	поручни на пандусах	нет

№ помещен ий по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установлен ный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Кatego рия инвали дов, для котопы х устано влен нормат ив <*>	Рекомендуем ые мероприятия по адаптации при несоответств ии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкц ия	Примечани е
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1.2м	К, О		
	Информация об объекте	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	установка	
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	отсутствует	К, Г	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	отсутствует	К	реконструкц ия	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного	≥ 1,2 м	отсутствует	К	реконструкц ия	

	движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м	отсутствует	-	-	
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	отсутствует	С	установка	
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м		С		не требуется
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	отсутствует	С	установка	
	Ширина тактильной полосы	0,5 - 0,6 м	отсутствует	С	установка	
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	отсутствует	К, С, О	установка	
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	отсутствует	К, С, О	установка	
	Места отдыха <*>	наличие	отсутствует	К, О	установка	
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) <i>отсутствует (не требуется)</i>						
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м		К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия	> 5% (не менее 1 места)		К		

	стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м					
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		К		
1.4. Открытая лестница <i>отсутствует (не требуется)</i>						
	Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м		О, С		
	Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней		О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие		О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3 - 0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие		О, С		
	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м		О, С		
	высота поручней	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С		
1.5. Пандус на рельефе <i>отсутствует (не требуется)</i>						
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м		К		

	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие		К		
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Колесоотбойник и высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие		К, О		

2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)

2.1. Крыльцо или входная площадка

	Высота площадки	м	0,9		ремонт	
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	1,4x1,5	О, С	ремонт	
	Габариты площадки с	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	отсутствует	К	установка	

	пандусом (ширина x глубина)					
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	имеется	К, О, С	ремонт	
	Навес	наличие	имеется	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	нет	имеется	К, О, С		
	Информация об объекте	наличие	Не имеется	Г	установка	
	Система вызова помощи	наличие	отсутствует	К	установка	
2.2. Лестница наружная						
	Несколькокое покрытие	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	отсутствует	С	создание	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м	отсутствует	С	установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	Поручни с двух сторон:	наличие	имеется	О, С	реконструкц ия	
	высота поручней	0,9 м	имеется	О, С	ремонт	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	отсутствует	О, С	установка	
	Разделительные поручни при	наличие	отсутствует	О, С	установка	

	ширине марша \geq 4 м <*>					
2.3. Пандус наружный						
	Ширина марша	\geq 1,0 м	отсутствует	К	установка	
	Угол уклона	\leq 5°	отсутствует	К	установка	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	\leq 0,8 м	отсутствует	К	установка	
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	\geq 0,3 м		К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:		отсутствует	К	установка	
	в верхнем окончании пандуса	\geq 1,5 x 1,5 м		К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	\geq 1,5 м		К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	\geq 1,5 x 1,5 м		К		
	в нижнем окончании пандуса	\geq 1,5 x 1,5 м		К		
	Колесоотбойник и по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствует	К, О	не требуется	
	Нескользкое покрытие	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса)	наличие	отсутствует	К	установка	

	вертикальный (В), наклонный (Н)					
	Звуковой маяк у входа <***>	наличие	отсутствует	С	установка	
	Световой маяк у входа <***>	наличие	отсутствует	Г	установка	
2.4. Тамбур						
	Габариты (глубина х ширина)	$\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$, при реконструкции - $(1,5 - 1,8) \times 2 \text{ м}$	1,55 x 2,04	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Наличие Р	К, О		не требуется
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2 \text{ м}$, при реконструкции - $\geq 0,9 \text{ м}$	0,8	К, О	реконструкция	
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента - $< 0,014 \text{ м}$, общая высота - $\leq 0,028 \text{ м}$	0,2	К	реконструкция	
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	отсутствует	С	установка	
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги) <i>отсутствует (не требуется)</i>						
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие		О, С		
	на высоте	0,9 м		О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3 \text{ м}$		О, С		
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа <i>отсутствует (не требуется)</i>						
	Ширина марша	$\geq 1,0 \text{ м}$		К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		

	Разворотные площадки внизу, сверху	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3 \text{ м}$		К, О		
	Колесоотбойник и по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие		К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
	стационарный	наличие		К		
	мобильный	наличие		К		

3.3. Коридоры/холлы

	Ширина полосы движения	$\geq 1,2 \text{ м}$	1,35	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	1,5X1,5	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0 \text{ м}$	отсутствует	К, О		не требуется
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	отсутствует	К, Г	установка	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	отсутствует	К, Г	установка	

	Речевые информаторы и маяки <*>	наличие	отсутствует	С	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <*>	наличие	отсутствует	Г	установка	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы <*>	наличие	отсутствует	Г	установка	
	Тактильная схема	наличие	отсутствует	С	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	отсутствует	К, О, С, Г		не требуется
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения - не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж		О		
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	≥ 1 на этаж		К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	≥ 0,1 м	отсутствует	С	создание	
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	отсутствует	С	создание	
	Опорные устройства	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	Контрастная маркировка дверных проемов <*>	наличие	отсутствует	С	установка	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)						
отсутствует (не требуется)						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к	наличие		О, С		

	стенам, высотой не менее 0,02 м					
	Контрастная маркировка	наличие		С		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие		О		
	на высоте	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие		О		
3.5. Пандус внутренний на этаже			<i>отсутствует (не требуется)</i>			
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	Колесоотбойник и по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	отсутствует	С	установка	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м	отсутствует	С	установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой	наличие	отсутствует	О, С	установка	

	не менее 0,02 м					
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	на высоте	0,9 м	отсутствует	О, С	установка	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	завершающие горизонтальные части поручней вверх, вниз	$\geq 0,3$ м	отсутствует	О, С	установка	
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	отсутствует	С	установка	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные <*>	наличие	отсутствует	С	установка	
	Лестница N ____ (вкладка при наличии других лестниц)		отсутствует			
3.7. Лифт пассажирский						
			<i>отсутствует (не требуется)</i>			
	Кабина:					
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве - $\geq 1,5$ x 1,7 м, для действующих объектов - $\geq 1,1$ x 1,4 м		К		
	ширина дверного проема	при новом строительстве - $\geq 0,95$ м, для действующих объектов - $\geq 0,8$ м		К		
	Зеркало <*>	наличие		К		
	Поручни <*>	наличие		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта <*>	наличие		Г, С		
	Знак доступности	наличие		К		

	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие		С		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие		С		
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок <i>отсутствует (не требуется)</i>						
	Высота рабочей поверхности	0,8 - 1,1 м		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,2$ м		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
4.2. Обслуживание в групповых № 1,2,3,4,5,6						
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	отсутствует	К	реконструкция	
	Высота порога	отсутствие	отсутствует	К, О	установка	
	Информация тактильная	наличие	отсутствует	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	установка	
	размещение на высоте <*>	$\leq 1,8$ м	отсутствует	К	установка	
	высота прописных букв <*>	$\geq 0,025$ м	отсутствует	С	установка	
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	отсутствует	О	установка	
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	К	установка	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	отсутствует	К, О	установка	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
4.3. Обслуживание с перемещением в групповых N 1,2,3,4,5,6 _____ <i>отсутствует (не требуется)</i>						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м		К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8 - 1,1 м		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						

**4.4. Кабина индивидуального обслуживания N ____ (примерочная, переговорная, кабина телефона)
отсутствует (не требуется)**

	Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м		К		
	Место для сидения <*>	наличие		О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <*>	наличие		О		

Вкладка при необходимости описания нескольких кабин

**4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)
отсутствует (не требуется)**

	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$		К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м		К		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2		Г		

Вкладка при необходимости описания нескольких залов

	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		К		
--	---	---------	--	---	--	--

5. Санитарно-бытовые помещения

5.1. Санузел для посетителей

	Санузел	наличие	имеется	Г		
--	---------	---------	---------	---	--	--

5.2. Санузел для инвалидов

	Санузел	наличие	отсутствует	К, О, С	создание	
	Знак доступности помещения	наличие	отсутствует	К	установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	отсутствует	С	установка	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	отсутствует	К, О	установка	
	Направления открывания дверей	наружное	отсутствует	К	установка	
	Кабины для инвалидов:		отсутствует			
	количество кабин	> 1 шт.	отсутствует	К, О	установка	
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	отсутствует	К, О	установка	
	габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	отсутствует	К, О, С	установка	
	габариты	$\geq 1,65$ м	отсутствует	К, О, С	установка	

	(минимальная ширина)					
	Унитаз:		отсутствует			
	опорные поручни	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	откидные поручни <*>	наличие	отсутствует	К	установка	
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	отсутствует	К	создание	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствует	О	установка	
	Раковина:		отсутствует		установка	
	высота раковины	0,75 - 0,85 м	отсутствует	К, О		
	опорный поручень	наличие	отсутствует	О	установка	
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <*>	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	отсутствует	К	создание	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствует	О	установка	
	Зеркало поворотное	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	отсутствует	К	установка	
	Душевые:		отсутствует			
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	отсутствует	К, О	установка	
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	$\geq 0,48 \times 0,85$ м	отсутствует	К, О	установка	
	опорный поручень	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	Система тревожной	наличие	отсутствует	К, О, С	установка	

	сигнализации					
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	Надписи:	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	высота прописных букв	$> = 0,075$ м	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	освещенность	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	Указатели, пиктограммы:	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	1,3 - 1,4 м	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	отсутствует	С	установка	
	высота размещения	1,3 - 1,4 м		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие		С		
	на кнопках управления лифта	наличие		С		
	на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие		С		
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствует	Г	установка	

	аппараты					
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)		С, Г		Не требуется
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие		К		Не требуется
	Речевые информаторы и маяки	наличие		С		Не требуется
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	отсутствует	С	установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	отсутствует	Г, С	установка	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствует	К, С, О, Г	установка	
	Индукционная система:	наличие	отсутствует	Г	установка	
	стационарная	наличие		Г		
	переносная	наличие		Г		

7. Выводы

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ. Объект соответствует требованиям доступности частично всем категориям инвалидов. Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) Объект соответствует требованиям доступности частично всем категориям инвалидов. Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования и технических средств.

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги). Объект полностью соответствует требованиям доступности избирательным категориям инвалидов. Для обеспечения доступности всех категорий инвалидов необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования.

3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности). Объект полностью соответствует требованиям доступности избирательным категориям инвалидов. Для обеспечения доступности всех категорий инвалидов необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования.

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. Объект полностью соответствует требованиям доступности избирательным категориям инвалидов. Для обеспечения

доступности всех категорий инвалидов необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования.

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ. Объект временно не соответствует требованиям доступности инвалидов. Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования и технических средств

Приложения: 1. _____
2. _____
3. _____

Ведущий специалист
по объекту и по учету
муниципального района Борский
_____ Попова Т.А.



Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 №605)

<*> Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605):

Г - люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;
С - немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;
О - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);
К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

<***> Мероприятия, рекомендованные сводом правил "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605.