



Утверждаю:  
Руководитель межведомственной  
рабочей группы

Инченков В.С./  
(Ф.И.О)

Подпись «25» января 20 21г

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ  
ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ  
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

№ 3 от "25" январе 2021 г.

структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №2 «Образовательный центр» имени Героя Российской Федерации Немцова Павла Николаевича с. Борское муниципального района Борский Самарской области – Детский сад «Солнышко» с. Борское

(полное юридическое наименование объекта)

446660, Самарская область, муниципальный район Борский, село Борское, улица Ленинградская, дом 128; 8(84667) 2-51-33; факс 2-12-85; E-mail: school2\_bor@samara.edu.ru; Жабина Любовь Михайловна – директор

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

- 1. Наименование населенного пункта** с. Борское муниципального района Борский Самарской области
- 2. Ведомственная принадлежность** министерство образования и науки Самарской области
- 3. Вид деятельности** образование  
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
- 4. Форма собственности объекта** – муниципальная  
(федеральная, областная, муниципальная, частная)
- 5. Объем предоставляемых услуг** 40/40  
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
- 6. Размещение объекта** отдельно стоящее 1-х этажное здание, базовый материал несущих конструкций кирпич  
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).)
- 7. Количество и назначение входов** 3 (три) основных; 1 (один) эвакуационных
- 8. Год постройки** 1970год
- 9. Год последней реконструкции** 2012год

### Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	25		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус, №1, Школьная		
Наличие переходов на пути следования от остановки	да		
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	поручни на пандусах	нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлены нормативы <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)</b>						
<b>1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)</b>						
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,0	К, О	Реконструкция	
	Информация об объекте	<b>наличие</b>	отсутствует	К, О, С, Г	установка	
<b>1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)</b>						
	Указатели направления движения	<b>наличие</b>	отсутствует	К, Г	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	0,9	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного	≥ 1,2 м	23	К	реконструкция	

	движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости  Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	<b>не менее 2,0 x 1,8 м</b>	-	-	-	
	Тактильная полоса перед съездом	<b>&gt; 0,8 м</b>	отсутствует	С	установка	
	Тактильная полоса перед лестницей	<b>&gt; 0,8 м</b>	отсутствует	С	установка	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	<b>&gt; 0,8 м</b>	отсутствует	С	установка	
	Ширина тактильной полосы	<b>0,5 - 0,6 м</b>	отсутствует	С	установка	
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	<b>&lt; 0,025 м</b>	отсутствует	К, С, О	установка	
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	<b>наличие &gt; 0,05 м</b>	отсутствует	С	установка	
	Места отдыха <***>	<b>наличие</b>	отсутствует	К, О	установка	
<b>1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) отсутствует (не требуется)</b>						
	Расстояние до входа в здание	<b>≤ 50 м</b>		К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия	<b>наличие &gt; 10% (не менее 1 места)</b>		К		

	стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м					
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		К		
<b>1.4. Открытая лестница</b>		<b>отсутствует (не требуется)</b>				
	Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м		О, С		
	Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней		О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие		О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3 - 0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие		О, С		
	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м		О, С		
	высота поручней	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С		
<b>1.5. Пандус на рельефе</b>		<b>отсутствует (не требуется)</b>				
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м		К		
	Угол уклона	$\leq 8^\circ$		К		

	Поручни с двух сторон:	<b>наличие</b>		К, О		
	расстояние между поручнями	<b>0,9 - 1,0 м</b>		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	<b>0,65-0,75 м</b>		К		
	на высоте (верхний поручень)	<b>0,85-0,95 м</b>		К,О		
	нетравмирующие завершения поручней	<b>наличие</b>		К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	<b>наличие</b>		К		
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Колесоотбойник и высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	<b>наличие</b>		К, О		
<b>2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)</b>						
<b>2.1. Крыльцо или входная площадка</b>						
	Высота площадки	<b>м</b>	отсутствует			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	отсутствует	К		
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	отсутствует	К	установка	

	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	<b>наличие</b>	отсутствует	К, О, С	установка	
	Навес	<b>наличие</b>	отсутствует	К, О	создание	
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	<b>наличие</b>	отсутствует	К, О, С	создание	
	Информация об объекте	<b>наличие</b>	имеется	Г	установка	
	Система вызова помощи	<b>наличие</b>	отсутствует	К	установка	
<b>2.2. Лестница наружная</b>		<b>отсутствует (не требуется)</b>				
	Нескользкое покрытие	<b>наличие</b>		О, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и вниз тактильной полосы	<b>0,6 м</b>		С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	<b>0,3 - 0,5 м</b>		С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	<b>наличие</b>		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	<b>наличие</b>		О, С		
	Поручни с двух сторон:	<b>наличие</b>		О, С		
	высота поручней	<b>0,85-0,95 м</b>		О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	<b>наличие</b>		О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	<b>≥ 0,3 м</b>		О, С		
	Разделительные поручни при	<b>наличие</b>		О, С		

	ширине марша $\geq$ 4 м <*>					
<b>2.3. Пандус наружный</b>						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	отсутствует	К	установка	
	Угол уклона	$\leq 8^\circ$	отсутствует	К	установка	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	отсутствует	К	установка	
	Поручни с двух сторон:	<b>наличие</b>	отсутствует	К, О	установка	
	расстояние между поручнями	<b>0,9 - 1,0 м</b>		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	<b>0,65-0,75 м</b>		К		
	на высоте (верхний поручень)	<b>0,85-0,95м</b>		К,О		
	нетравмирующие завершения поручней	<b>наличие</b>		К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:		отсутствует		установка	
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м		К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Колесоотбойник и по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	<b>наличие</b>	отсутствует	К, О		не требуется
	Нескользкое покрытие	<b>наличие</b>	отсутствует	К, О	установка	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный	<b>наличие</b>		К,О		не требуется

	(Н)					
	Звуковой маяк у входа <*>	<b>наличие</b>	отсутствует	С	установка	
	Световой маяк у входа <*>	<b>наличие</b>	отсутствует	Г	установка	
<b>2.4. Тамбур</b>						
	Габариты (глубина x ширина)	$\geq 2,3 \times 1,5$ м, при реконструкции - (1,5 - 1,8) x 2 м	2,7x2,9	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	<b>наличие</b>	Р	К, О		не требуется
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м,	1,2	К, О		
	Высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м,	0,16	К	реконструкция	
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	<b>наличие</b>	имеется	С	установка	
<b>3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)</b>						
<b>3.1. Лестница на уровень 1-го этажа отсутствует (не требуется)</b>						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	<b>наличие</b>		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	<b>наличие</b>		О, С		
	Поручни с двух сторон:	<b>наличие</b>		О, С		
	на высоте	<b>0,85-,0,95 м</b>		О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	<b>наличие</b>		О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С		
<b>3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа отсутствует (не требуется)</b>						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1,2	К		
	Угол уклона	$\leq 8^\circ$		К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	<b>наличие</b>		К, О		



	расстояние между поручнями	<b>0,9 - 1,0 м</b>		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	<b>0,65-0,75 м</b>		К		
	на высоте (верхний поручень)	<b>0,85-0,95м</b>		О		
	нетравмирующие завершения поручней	<b>наличие</b>		К		
	завершающие горизонтальные части поручней	<b>≥ 0,3 м</b>		К, О		
	Колесоотбойник и по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	<b>наличие</b>		К		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	<b>наличие</b>		К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
	стационарный	<b>наличие</b>		К		
	мобильный	<b>наличие</b>		К		

### 3.3. Коридоры/холлы

	Ширина полосы движения	<b>≥ 1,2 м</b>	1,35м	К		
	Разворотные площадки	<b>≥ 1,5 x 1,5 м</b>	2x4	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	<b>≥ 1,0 м</b>	отсутствует	К, О		не требуются
	Указатели направления движения, входа, выхода	<b>наличие</b>	отсутствует	К, Г	установка	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	<b>наличие</b>	отсутствует	К, Г	установка	
	Речевые информаторы и маяки <*>	<b>наличие</b>	отсутствует	С	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой	<b>наличие</b>	отсутствует	Г	установка	

	информации <*>					
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы <*>	<b>наличие</b>	отсутствует	Г	установка	
	Тактильная схема	<b>наличие</b>	отсутствует	С	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	<b>наличие</b>	отсутствует	К, О, С, Г		Не требуется
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения - не менее 1,2 м	<b>≥ 1 на этаж</b>		О		
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	<b>≥ 1 на этаж</b>		К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	<b>≥ 0,1 м</b>	отсутствует	С	создание	
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	<b>0,6 м</b>	отсутствует	С	создание	
	Опорные устройства	<b>наличие</b>	отсутствует	О, С	установка	
	Контрастная маркировка дверных проемов <*>	<b>наличие</b>	отсутствует	С	установка	
<b>3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) отсутствует (не требуется)</b>						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	<b>наличие</b>		О, С		
	Контрастная маркировка	<b>наличие</b>		С		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	<b>наличие</b>		О		
	на высоте	<b>0,9 м</b>		О		

	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие		О		
<b>3.5. Пандус внутренний на этаже</b>		<b>отсутствует (не требуется)</b>				
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
	Угол уклона	$\leq 8^\circ$		К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,85-0,95 м		О		
	Колесоотбойник и по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
<b>3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)</b>		<b>отсутствует (не требуется)</b>				
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м		С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м		С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие		О, С		
	на высоте	0,85-0,95 м		О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		

	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	$\geq 0,3$ м		О, С		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие		С		
	Указатели номера этажа на поручне тактильные <*>	наличие		С		
	Лестница N ____ (вкладка при наличии других лестниц)					
<b>3.7. Лифт пассажирский отсутствует (не требуется)</b>						
	Кабина:					
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве - $\geq 1,5$ x 1,7 м, для действующих объектов - $\geq 1,1$ x 1,4 м		К		
	ширина дверного проема	при новом строительстве - $\geq 0,95$ м, для действующих объектов - $\geq 0,8$ м		К		
	Зеркало <*>	наличие		К		
	Поручни <*>	наличие		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта <*>	наличие		Г, С		
	Знак доступности	наличие		К		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие		С		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие		С		
<b>4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)</b>						
<b>4.1. Обслуживание через окно/прилавок отсутствует (не требуется)</b>						

	Высота рабочей поверхности	0,8 - 1,1 м		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,5$ м		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
<b>4.2. Обслуживание в групповых N 1.2</b>						
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	отсутствует	К	установка	
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	отсутствует	К	установка	
	Информация тактильная	наличие	отсутствует	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	установка	
	размещение на высоте <*>	$\leq 1,8$ м	отсутствует	К	создание	
	высота прописных букв <*>	$\geq 0,025$ м	отсутствует	С	создание	
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	отсутствует	О	создание	
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	К	установка	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6 - 0,8 м	отсутствует	К, О	установка	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
<b>4.3. Обслуживание с перемещением в групповых N ____ отсутствует (не требуется)</b>						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м		К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8 - 1,1 м		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
<b>4.4. Кабина индивидуального обслуживания N ____ (примерочная, переговорная, кабина телефона) отсутствует (не требуется)</b>						
	Ширина х глубина	1,6 х 1,8 м		К		
	Место для сидения <*>	наличие		О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <*>	наличие		О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						

<b>4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)</b>						
			<b>отсутствует (не требуется)</b>			
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$		К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м		К		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	$\geq 2$		Г		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</b>						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		К		
<b>5. Санитарно-бытовые помещения</b>						
<b>5.1. Санузел для посетителей</b>						
	Санузел	наличие	отсутствует	Г		
<b>5.2. Санузел для инвалидов</b>						
	Санузел	наличие	отсутствует	К, О, С	реконструкция	
	Знак доступности помещения	наличие	отсутствует	К	установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	отсутствует	С	установка	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	отсутствует	К, О	установка	
	Направление открывания дверей	наружное	имеется		установка	
	Кабины для инвалидов:				установка	
	количество кабин	$> 1$ шт.	отсутствует	К, О	установка	
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	отсутствует	К, О	установка	
	габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м	отсутствует	К	установка	
	габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	1,61	К, О, С	установка	
	Унитаз:				установка	
	опорные поручни	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	откидные поручни <*>	наличие	отсутствует	К	установка	
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х	$\geq 0,75 \times$	отсутствует	К	установка	

	глубина)					
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствует	О	установка	
	Раковина:				установка	
	высота раковины	0,75 - 0,85 м	1,02x0,80	К, О	установка	
	опорный поручень	наличие	отсутствует	О	установка	
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	имеется	К, О	установка	
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <*>	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	1,02x0,97	К	создание	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствует	О	установка	
	Зеркало поворотное	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	отсутствует	К	установка	
	Душевые:		отсутствует		установка	
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	отсутствует	К, О	установка	
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	$\geq 0,48 \times 0,85$ м	отсутствует	К, О	установка	
	опорный поручень	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	Система тревожной сигнализации	наличие	отсутствует	К, О, С	установка	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						
<b>6. Средства информации и телекоммуникации на объекте</b>						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	

	Надписи:	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	высота прописных букв	$> = 0,075$ м	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	освещенность	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	Указатели, пиктограммы:	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	1,3 - 1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	отсутствует	С	установка	
	высота размещения	1,3 - 1,4 м	отсутствует	С	установка	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	отсутствует	С	установка	
	на кнопках управления лифта	наличие		С		не требуется
	на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие	отсутствует	С	установка	
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствует	Г	установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)		С, Г		Не требуется
	Таксофон с автоматическим	наличие		К		Не требуется



	перемещением аппарата по высоте (АВ)					
	Речевые информаторы и маяки	наличие		С		Не требуется
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	отсутствует	С	установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	отсутствует	Г, С	установка	
	Малогобаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствует	К, С, О, Г	установка	
	Индукционная система:	наличие	отсутствует	Г	установка	
	стационарная	наличие		Г		
	переносная	наличие		Г		

## 7. Выводы

1. **ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ.** Объект соответствует требованиям доступности частично всем категориям инвалидов. Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования.

2. **ВХОДНАЯ ГРУППА** (для доступа в зону оказания услуги) Объект соответствует требованиям доступности частично всем категориям инвалидов. Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования и технических средств.

2. **ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ** (для доступа в зону оказания услуги). Объект полностью соответствует требованиям доступности избирательным категориям инвалидов. Для обеспечения доступности всех категорий инвалидов необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования.

3. **ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ** (в зависимости от сферы деятельности). Объект полностью соответствует требованиям доступности избирательным категориям инвалидов. Для обеспечения доступности всех категорий инвалидов необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования.

4. **САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.** Объект полностью соответствует требованиям доступности избирательным категориям инвалидов. Для обеспечения доступности всех категорий инвалидов необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования.

5. **СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ.** Объект временно не соответствует требованиям доступности инвалидов. Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования и технических средств

